

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA CEI 0-21

S.MG-DCEI :SG 6-30T REV. 1

I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21 ed. 2022-03

Sez. A	Costruttore	SOLARMG SRL Via Enrico De Nicola, 9, 52025 Montevarchi AR, Italia						
	Tipo Apparecchiatura	Inverter fotovoltaico						
	Marca	SOLARMG						
	N. fasi	Trifase Frequenza: 50 Hz Tensione (F-N)/(F-F): 230 V / 400 V						
	Energia primaria utilizzata	Solare						
	Modello del generatore	OST 6KTL	OST 8KTL	OST 10KTL	OST 15KTL	OST 20KTL	OST 25KTL	OST 30KTL
	Potenza Nominale	6000 W	8000 W	10000 W	15000 W	20000 W	25000 W	30000 W
	Il generatore:	• è idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW • È in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale • utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua						

Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia

Sez. B	Costruttore	SOLARMG SRL						
	Modello	OST 6KTL	OST 8KTL	OST 10KTL	OST 15KTL	OST 20KTL	OST 25KTL	OST 30KTL
	Tipo	• Integrata (modelli OST 6 KTL, OST 8 KTL, OST 10 KTL) • Non integrata (modelli OST 15 KTL OST 20 KTL OST 25 KTL OST 30 KTL)						

Caratteristiche del convertitore statico

Sez. C	Modello del convertitore statico	OST 6KTL	OST 8KTL	OST 10KTL	OST 15KTL	OST 20KTL	OST 25KTL	OST 30KTL
	Costruttore del convertitore statico	SOLARMG SRL						
	Versione firmware	V062511						
	Potenza nominale del convertitore (P _{NINV})	6000 W	8000 W	10000 W	15000 W	20000 W	25000 W	30000 W

SOLARMG S.R.L

Via Enrico De Nicola, 52025 Montevarchi ARTel: +39 055 911 0077

sales@solarmg.it – solar@pec.it

Site: www.solarmg.it



Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP)	
Metodo prescelto	Prove eseguite da laboratorio accreditato
Rapporti di prova (RdP)	D 104617 0012
Emessi da:	TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstraße 65, 80339 München
Numero accreditamento:	Accreditamento a DAkkS, D-ZE-11321-01-00
Rif. Ente accreditamento:	Accreditamento secondo norme DIN EN ISO/IEC 17065
* Per la certificazione dei suddetti dispositivi non è quindi necessario la ripetizione delle prove già effettuate con riferimento alle edizioni precedenti della norma CEI 0-21: 2022-03.	

Dichiarazione di conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2022-03	
Sez. I	Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, il sottoscritto, Simone Bellacci, in qualità di legale rappresentante della Società SOLARMG SRL, con sede in Via Enrico De Nicola 9 , Montevarchi (AR), 52025, Italia, P. IVA 02443660515, C.F. 02443660515, iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo con numero REA 214563 del 20/12/2022. DICHIARA che gli inverter di propria costruzione e i relativi sistemi di accumulo di cui alle precedenti sezioni sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-21:2022-03. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)

Montevarchi, 26.05.2023

SOLARMG SRL

Simone Bellacci, CEO

SOLARMG SRL
 Sede legale: Via Enrico De Nicola, 9
 52025 Montevarchi (AR)
 Sede operativa: Viale Minerina, 10 Loc Meleto
 52022 Cavriglia (AR)
 C.F. e P. IVA: 02443660515
 Codice SDI: USAL8PV

SOLARMG S.R.L

Via Enrico De Nicola, 52025 Montevarchi ARTel: +39 [055 911 0077](tel:0559110077)

sales@solarmg.it – solar@pec.it

Site: www.solarmg.it





SOLARMG S.R.L

Via Enrico De Nicola, 52025 Montevarchi ARTel: +39 055 911 0077

sales@solarmg.it – solar@pec.it

Site: www.solarmg.it

SOLARMG
designed in Italy